

## KOMO® attest-met-productcertificaat HOUTEN BUITENDEUREN CONCEPTEN I EN II

**Nummer:** 33146/22  
**Uitgegeven:** 10-12-2022  
**Vervangt:** 33146/16

### Producent

WEBO Kozijnen en HSB-elementen B.V.  
Spoelerstraat 15  
7461 TX RIJSSEN  
Postbus 10  
7460 AA RIJSSEN  
Tel. (0548) 51 80 11  
Fax (0548) 51 47 77  
E-mail: info@webo.nl  
Website: http://www.webo.nl

### Verklaring van SKH

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 0803 'Houten buitendeuren' d.d. 10-06-2021 inclusief wijzigingsblad d.d. 24-08-2022, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken worden periodiek gecontroleerd. De prestatie van houten buitendeuren opgenomen in kozijnen als onderdeel van een uitwendige scheidingsconstructie zijn beoordeeld in relatie tot het Bouwbesluit en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek herbeoordeeld.

### Op basis daarvan verklaart SKH dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat:

- Het door de producent geleverde product bij aflevering voldoet aan:
  - de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
  - de in de BRL vastgelegde producteisen;mits de houten buitendeuren voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze zoals aangegeven in dit attest-met-productcertificaat.
- De in een uitwendige scheidingsconstructie toegepaste houten buitendeuren opgenomen in kozijnen de prestaties leveren zoals opgenomen in dit attest-met-productcertificaat;
- Met in achtneming van het bovenstaande de in een uitwendige scheidingsconstructie toegepaste houten buitendeuren opgenomen in kozijnen voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat opgenomen eisen van het Bouwbesluit, mits:
  - wordt voldaan aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie en toepassingsvoorwaarden;
  - de vervaardiging van de uitwendige scheidingsconstructie en kozijnen geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

SKH verklaart dat voor dit attest-met-productcertificaat geen controle plaatsvindt op de productie van de overige onderdelen van de uitwendige scheidingsconstructies, noch op de vervaardiging van de uitwendige scheidingsconstructies.

Voor SKH

drs. H.J.O. van Doorn, directeur

Dit attest-met-productcertificaat is opgenomen op de website van Stichting KOMO (www.komo.nl en www.komo-online.nl).

Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of dit attest-met-productcertificaat nog geldig is; raadpleeg hiertoe de SKH-website: www.skh.nl.

Dit attest-met-productcertificaat bestaat uit 14 bladzijden.

# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN BUITENDEUREN CONCEPTEN I EN II

Blad 2 van 14  
Nummer: 33146/22  
Uitgegeven: 10-12-2022

### 1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit attest-met-productcertificaat heeft betrekking op:

- de productkenmerken van houten buitendeuren die kunnen worden toegepast in kozijnen als onderdeel van een uitwendige scheidingsconstructie;
- de prestaties van een uitwendige scheidingsconstructie met daarin toegepast een houten buitendeur opgenomen in een kozijn.

#### 1.1 Onderwerp

Houten buitendeuren voor gebouwen, geplaatst in overeenkomstig BRL 0801 vervaardigde kozijnen, voor toepassing in uitwendige scheidingsconstructies. Met betrekking tot de toepassing worden houten deuren onderscheiden in:

- Houten deuren die het binnenklimaat scheiden van het buitenklimaat in een uitwendige scheidingsconstructie en waarvan de doorgang van personen het belangrijkste doel is (waaronder ook deuren voorzien van inbraakwerende eigenschappen).
- Overige houten deuren voor toepassing in een uitwendige scheidingsconstructie (o.a. garagedeuren (totale oppervlak < 6,25 m<sup>2</sup>), bergingsdeuren, etc.).

In dit attest-met-productcertificaat worden houten buitendeuren ingedeeld in 2 concepten, te weten:

- concept I 'Basisproduct';
- concept II 'Bouwfase bestendig'.

De verschillen tussen de concepten I en II zijn weergegeven in bijlage A.

#### 1.2 Productspecificatie

Onderscheid wordt gemaakt in enkelvoudige deuren en dubbele deurstellen. De deuren hebben een maximale afmetingen zoals is weergegeven in bijlage B.1 en B.2. De maatafwijkingen ten opzichte van de nominale hoogte- en breedtemaat bedragen maximaal  $\pm 1$  mm.

##### Massief houten deuren

Massief houten deuren, opgebouwd uit stijlen, dorpels en al dan niet voorzien van één of meer lichtopeningen.

De stijlen en dorpels zijn met elkaar verbonden door middel van een deuvelfverbinding. De toegepaste houtsoorten en toelaatbare afmetingen van massief houten deuren staan omschreven in bijlage B.1 en B.2. De massief houten deuren kunnen worden voorzien van een weldorpel.

#### 1.2.1 Aanvullende specificatie t.b.v. inbraakwerendheid

Inbraakwerende houten buitendeuren zijn vervaardigd overeenkomstig de SKH-Publicatie 98-08.



# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN BUITENDEUREN CONCEPTEN I EN II


Blad 3 van 14  
Nummer: 33146/22  
Uitgegeven: 10-12-2022

### 2 MERKEN


De houten buitendeuren worden duidelijk gemerkt met:

- beeldmerk KOMO®;
- attest-met-productcertificaat nummer **33146** (op achterzijde van de merken);
- beeldmerk weerstandsklasse 0, 2 of 3 inbraakwerendheid (zie paragraaf 4.2.7);
- beeldmerk niet verwijderen;
- beeldmerk SKH;
- beeldmerk SGT.

Plaats van het merkteken: hangzijde, halverwege deurhoogte.



weerstandsklasse 0



weerstandsklasse 2



weerstandsklasse 3

Aanvullend aan het merk wordt iedere deur voorzien van de volgende informatie (indien van toepassing):

- Bergingsdeuren; Deze worden voorzien van de tekst 'uitsluitend geschikt als bergingsdeur'.

### 3 TERMEN EN DEFINITIES

Bergingsdeur

Deur die uitsluitend geschikt is voor de toepassing in een (buiten)berging (zoals voor de toepassing in houten buitenbergingen overeenkomstig de BRL 9021).



# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN BUITENDEUREN CONCEPTEN I EN II

Blad 4 van 14  
 Nummer: 33146/22  
 Uitgegeven: 10-12-2022

### 4 PRESTATIES OP GROND VAN HET BOUWBESLUIT

| Nr.  | Afdeling                                                                           | Grenswaarde/<br>bepalingsmethode                                                                                                                                                           | Prestatie volgens<br>kwaliteitsverklaring | Opmerkingen i.v.m.<br>toepassing                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1  | Algemene sterkte van de bouwconstructie                                            | Uiterste grenstoestand bouwconstructie, berekening volgens NEN-EN 1995-1-1 (incl. nationale bijlage), NEN-EN 1990 (incl. nationale bijlage) en NEN-EN 1991-1-1/4 (incl. nationale bijlage) | Rekenwaarde windbelasting 1200 Pa         | Maximale toepassingshoogte in relatie tot de stuwdruk dient beoordeeld te worden overeenkomstig tabel NB.4 van de NEN-EN 1991-1-4 |
| 2.9  | Beperking ontwikkelen brand en rook                                                | Binnenoppervlak                                                                                                                                                                            | Brandklasse D en rookklasse s2            | Houten buitendeur niet geschikt voor gebruiksfuncties zoals omschreven in paragraaf 4.2.2                                         |
|      |                                                                                    | Buitenoppervlak                                                                                                                                                                            | Brandklasse D                             |                                                                                                                                   |
|      |                                                                                    | Vrijgesteld                                                                                                                                                                                | Geen vermelding prestatie                 | Afnemer dient het totale vrijgestelde oppervlak te bepalen                                                                        |
| 2.10 | Beperking uitbreiding van brand                                                    | WBDBO $\geq$ 30 minuten volgens NEN 6068                                                                                                                                                   | Niet onderzocht                           |                                                                                                                                   |
| 2.11 | Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook | WBDBO $\geq$ 20 minuten of $\geq$ 30 minuten volgens NEN 6075. Weerstand tegen rookdoorgang is Ra of R200                                                                                  | Niet onderzocht                           |                                                                                                                                   |
| 2.12 | Vluchtroutes                                                                       | Weerstand tegen rookdoorgang is Ra of R200                                                                                                                                                 | Niet onderzocht                           |                                                                                                                                   |
| 2.15 | Inbraakwerendheid                                                                  | Indien van toepassing weerstandsklasse $\geq$ 2 volgens NEN 5096                                                                                                                           | Weerstandsklasse 0, 2 of 3                | Vermelding van weerstandsklasse op houten buitendeur                                                                              |



# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN BUITENDEUREN CONCEPTEN I EN II

Blad 5 van 14  
 Nummer: 33146/22  
 Uitgegeven: 10-12-2022

| Nr. | Afdeling                                                                         | Grenswaarde/<br>bepalingmethode                                                                                                                                                                     | Prestatie volgens<br>kwaliteitsverklaring                                                                     | Opmerkingen i.v.m.<br>toepassing                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Bescherming tegen geluid van buiten                                              | Karakteristieke geluidwering $\geq 20$ dB volgens NEN 5077                                                                                                                                          | Te maken berekening met geluidisolatiewaarde $R_A = 23$ dB                                                    | Instructie voor gebruik rekenmethoden                                                             |
|     | Bescherming tegen industrie-, weg- of spoorweglawaai                             | Karakteristieke geluidwering is niet kleiner dan het verschil tussen in hw-besluit vermelde hoogst toelaatbare geluidsbelasting en 35 dB(A) bij industrielawaai en 33 dB bij weg- of spoorweglawaai |                                                                                                               |                                                                                                   |
|     | Bescherming tegen luchtvaartlawaai                                               | Karakteristieke geluidwering is niet kleiner dan 30 dB. Het karakteristieke geluidniveau in een verblijfsgebied is ten hoogste 33 dB                                                                | Niet onderzocht                                                                                               |                                                                                                   |
| 3.4 | Geluidwering tussen ruimten: verschillende gebruiksfuncties op hetzelfde perceel | Karakteristieke luchtgeluidniveauverschil $\geq 47$ dB volgens NEN 5077. Gewogen contact-geluidniveau is niet groter dan de in Bouwbesluittabel 3.15 aangegeven waarde                              | Niet onderzocht                                                                                               |                                                                                                   |
| 3.5 | Wering van vocht van buiten                                                      | Waterdicht volgens NEN 2778                                                                                                                                                                         | Vermelding waterdicht in relatie tot maximale toepasingshoogte                                                |                                                                                                   |
| 4.4 | Bereikbaarheid en toegankelijkheid                                               | Vrije breedte doorgang $\geq 0,85$ m en vrije hoogte $\geq 2,1$ m of $\geq 2,3$ m                                                                                                                   | Vrije breedte $\geq 0,85$ m<br>Vrije hoogte $\geq 2,1$ of $2,3$ m                                             |                                                                                                   |
| 4.5 | Buitenberging regenwerendheid                                                    | Regenwerend volgens NEN 2778                                                                                                                                                                        | Houten buitendeuren opgenomen in een bergingskozijn zijn regenwerend                                          |                                                                                                   |
| 5.1 | Energiezuinigheid                                                                | Warmtedoorgangscoefficiënt $\leq 1,65$ W/m <sup>2</sup> .K volgens NTA 8800 en max. 2,2 W/m <sup>2</sup> .K volgens NTA 8800                                                                        | Vermelding van U-waarde deur in W/m <sup>2</sup> .K volgens NTA 8800.                                         | Afnehmer dient de U <sub>w</sub> -waarde te bepalen van houten buitendeur opgenomen in het kozijn |
|     |                                                                                  | Luchtvolumestroom van het totaal aan gebieden en ruimten $\leq 0,2$ m <sup>3</sup> /s volgens NEN 2686                                                                                              | Maximale bijdrage van houten buitendeur opgenomen in het kozijn is 0.03 dm <sup>3</sup> /s.m <sup>1</sup> .Pa | Toepassingsvoorbeeld volgens paragraaf 4.5.2                                                      |
| 6.6 | Vluchten bij band                                                                | Deur zelfsluitend                                                                                                                                                                                   | Deur opgenomen in een kozijn is zelfsluitend                                                                  |                                                                                                   |

### 4.1 Algemeen

De hieronder vermelde prestaties hebben betrekking op de combinatie van de houten buitendeur afgehangen in een houten kozijn. Deze prestaties zijn van toepassing indien de in hoofdstuk 1 gespecificeerde houten buitendeuren zijn afgehangen overeenkomstig de toepassingsvoorwaarden in dit attest-met-productcertificaat en de verwerkingsinstructies van de producent van de houten buitendeuren en de houten buitendeur wordt geplaatst in een kozijn uitgevoerd en vervaardigd overeenkomstig de KVT en voldoet aan de eisen van de BRL 0801.

### 4.2 PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID

ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BB-Afdeling 2.1

#### 4.2.1 Sterkte; BB-artikel 2.2 en BB-artikel 2.4

De houten buitendeur, geplaatst in een kozijn, voldoet tot een toetsingsdruk van 1200 Pa aan de eisen van het Bouwbesluit.



Nadruk verboden

# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN BUITENDEUREN CONCEPTEN I EN II

Blad 6 van 14  
Nummer: 33146/22  
Uitgegeven: 10-12-2022

### Toepassingsvoorwaarden

Van de houten buitendeur, geplaatst in en kozijn, dient de maximaal toelaatbare toetsingsdruk te worden vertaald naar de optredende windbelastingen in de verschillende situaties overeenkomstig NEN-EN 1991-1-4.

BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BB-Afdeling 2.9

#### 4.2.2 Binnenoppervlak; BB-artikel 2.67

De houten buitendeuren voldoen voor die zijden die grenzen aan de binnenlucht aan de eisen met betrekking tot de beperking van ontwikkelen van brand en rook met uitzondering voor de toepassing in de gebruiksfuncties; lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren, tunnels/tunnelvormig bouwwerk en houten buitendeuren die in de toepassing voor de binnenlucht grenzen aan:

- een extra beschermde vluchtroute;
- een beschermde vluchtroute voor de gebruiksfuncties; woongebouw, woonfunctie voor zorg met een g.o. > 500m<sup>2</sup>, bijeenkomstfunctie voor kinderen jonger dan 4 jaar, gezondheidszorgfunctie met bedgebied en logiesfunctie.

In het kader van dit attest-met-productcertificaat is van de volgende onderdelen aan het binnenoppervlak van de houten buitendeuren niet aangetoond dat wordt voldaan aan de vereiste brand- en rookklasse:

- binnenzijde van ventilatieroosters.

#### 4.2.3 Buitenoppervlak; BB-artikel 2.68

De houten buitendeuren voldoen voor die zijden die grenzen aan de buitenlucht aan de eisen met betrekking tot de beperking van ontwikkelen van brand.

In het kader van dit attest-met-productcertificaat is van de volgende onderdelen aan het buitenoppervlak van de houten buitendeuren niet aangetoond dat wordt voldaan aan de vereiste brandklasse:

- buitenoppervlak van ventilatieroosters.

#### 4.2.4 Vrijgesteld; BB-artikel 2.70

Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de gevel(s) van elke afzonderlijke ruimte is vrijgesteld van de vereiste brand- en rookklasse. Ten hoogste 10% van de totale binnenoppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen beschermde vluchtroute voert, is voor wat betreft de rookklasse s2 vrijgesteld.

### Toepassingsvoorwaarden

Bij toepassing van de houten buitendeuren dient beoordeeld te worden of het maximaal vrijgestelde oppervlak van constructie onderdelen die niet voldoen aan de eisen met betrekking tot brand en/of rook niet wordt overschreden.

(VERDERE) BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND EN BEPERKING VAN VERSPREIDING VAN ROOK; BB-Afdeling 2.10 en BB-Afdeling 2.11 en VLUCHTROUTES; BB-Afdeling 2.12

#### 4.2.5 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO); BB-artikel 2.84 en BB-artikel 2.94

Van de houten buitendeuren is de brandwerendheid niet onderzocht.

#### 4.2.6 Weerstand tegen rookdoorgang (subbrandcompartiment, beschermd subbrandcompartiment) en inrichting vluchtroute; BB-artikel 2.94a, BB-artikel 2.94b en BB-artikel 2.107a

Van de houten buitendeuren is de rookdoorlatendheid niet onderzocht.

INBRAAKWERENDHEID, NIEUWBOUW; BB-Afdeling 2.15

#### 4.2.7 Reikwijdte; BB-artikel 2.130

Houten buitendeuren die overeenkomstig hoofdstuk 2 zijn voorzien van zowel het KOMO®-beeldmerk als het beeldmerk Weerstandsklasse 0, 2 of 3 inbraakwerendheid zijn geschikt om te worden afgehangen in kozijnen overeenkomstig BRL 0801 die zijn voorbereid om als compleet element (kozijn incl. afgehangen deur) te voldoen aan resp. weerstandsklasse 2 of 3 overeenkomstig NEN 5096.

### Toepassingsvoorwaarden

Houten buitendeuren overeenkomstig SKH-Publicatie 98-08 afgehangen in een kozijn voldoen, met naleving van de verwerkingsvoorschriften, aan weerstandsklasse 2 of 3 overeenkomstig NEN 5096 en kunnen worden toegepast als houten buitendeuren die overeenkomstig NEN 5087 bereikbaar zijn. Alle overige houten buitendeuren dienen als niet bereikbare deuren te worden toegepast.



Nadruk verboden

# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN BUITENDEUREN CONCEPTEN I EN II

Blad 7 van 14  
Nummer: 33146/22  
Uitgegeven: 10-12-2022

### 4.3 PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID

BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN; BB-Afdeling 3.1

#### 4.3.1 Karakteristieke geluidwering; BB-artikel 3.2 en BB-artikel 3.3

De geluidwering van houten buitendeur opgenomen in een kozijn ( $R_A$ ) bedraagt minimaal 23 dB voor het berekenen van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie overeenkomstig NEN 5077, zoals vermeld in artikel 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit.

##### Toepassingsvoorwaarden

Houten buitendeuren opgenomen in een kozijn zijn exclusief ventilatievoorzieningen, inclusief aansluitingen geschikt om de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, voor zover die constructie de scheiding vormt met de buitenlucht, bepaald volgens NEN 5077 te laten voldoen uitgaande van een minimale geluidwering van de houten gevelelementen ( $R_A$ ) van 23 dB waarbij:

$$R_A = R_w + C_{tr}$$

$R_A$  : gewogen luchtgeluidisolatie ( $R_A$ , tr)

$R_w$  : geluidisolatie gemeten in laboratorium van het houten gevelelement

$C_{tr}$  : herleidingsterm voor wegverkeer (traffic) gemeten in laboratorium (negatief getal)

Voor het berekenen van de geluidwering van de totale uitwendige scheidingsconstructie ( $G_A$ ) kunnen de waarden voor standaard buitengeluid ( $R_A$ ) van de andere onderdelen (zoals kozijnen, kierdichting, beglazing, ventilatieroosters en sulkasten) worden ontleend aan een geldige kwaliteitsverklaring, aan de publicatie 'Geluidwering in de woningbouw' of aan de publicatie 'Herziening rekenmethode geluidwering gevels - actualisering verkeerslawaaï en woningen'. Deze publicaties geven bovendien berekeningsmethoden voor het berekenen van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie ( $G_A$ ) indien de geluidsisolatie voor standaard buitengeluid ( $R_A$ ) van de onderdelen van de uitwendige scheidingsconstructie bekend is. Voor de omrekening van de geluidwering ( $G_A$ ) naar de karakteristieke geluidwering ( $G_A;k$ ), zie NEN 5077, paragraaf 5.3.5 en 'Geluidwering in de woningbouw'.

Van de houten buitendeuren opgenomen in een kozijn toegepast in een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied van een gebruiksfunctie in de nabijheid van een militaire luchthaven, de luchthaven Schiphol en andere burgerluchthavens (zie nadere omschrijving BB-artikel 3.4 Luchtvaartlawaaï) is niet aangetoond dat aan de bescherming tegen geluid van buiten wordt voldaan.

GELUIDWERING TUSSEN RUIMTEN; BB-Afdeling 3.4

#### 4.3.2 Verschillende gebruiksfuncties op hetzelfde perceel; BB-artikel 3.17

De geluidsisolatiewaarden ( $R_w$ ) van de inpandig gesitueerde (woningtoegangs)deur en bijbehorend kozijn is niet bepaald.



# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN BUITENDEUREN CONCEPTEN I EN II

Blad 8 van 14  
 Nummer: 33146/22  
 Uitgegeven: 10-12-2022

WERING VAN VOCHT VAN BUITEN; BB-Afdeling 3.5

### 4.3.3 Wering van vocht van buiten; BB-artikel 3.21

De houten buitendeuren (excl. briefgleuf) opgenomen in een kozijn toegepast in een uitwendige scheidingsconstructie tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte, of een badruimte en een kruipruimte zoals weergegeven in tabel 1, zijn bepaald overeenkomstig NEN 2778 waterdicht.

#### Toepassingsvoorwaarden

Houten buitendeuren (excl. briefgleuf) opgenomen in een kozijn zoals vermeld in tabel 1, met naleving van de verwerkingsvoorschriften, voldoen aan de eisen m.b.t. wering van vocht van buiten tot de maximale toepassingshoogte zoals genoemd in de tabel.

**Tabel 1 Maximale toepassingshoogte van kozijnuitvoeringen in m<sup>1</sup> boven maaiveld**

| buitendeuren toegepast in een gevelelement met <u>buiten- of binnensponning*</u> (uitgevoerd volgens KVT) | Dikte buitendeur (mm) | Rondgaand kaderprofiel | Afstand buitenaanslag-luchtdichting ≥15 mm | Minimale klasse waterdichtheid volgens EN 12208 | Maximale toepassingshoogte <sup>1</sup> gerelateerd aan het windsnelheidsgebied <sup>2</sup> (in m <sup>1</sup> ) |           |         |      |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|-----------|---------|
|                                                                                                           |                       |                        |                                            |                                                 | I                                                                                                                 |           |         | II   |           |         |
|                                                                                                           |                       |                        |                                            |                                                 | Kust                                                                                                              | Onbebouwd | Bebouwd | Kust | Onbebouwd | Bebouwd |
| Enkel buitendraaiende deur                                                                                | 58                    | Ja                     |                                            | ≥5A                                             | -                                                                                                                 | -         | 15      | -    | 10        | 20      |
|                                                                                                           | 68                    | Ja                     |                                            | ≥5A                                             | -                                                                                                                 | -         | 15      | -    | 10        | 20      |
| Dubbel buitendraaiende deuren                                                                             | 58                    | Ja                     |                                            | ≥3A                                             | -                                                                                                                 | -         | 8       | -    | -         | 10      |
|                                                                                                           | 68                    | Ja                     |                                            | ≥3A                                             | -                                                                                                                 | -         | 8       | -    | -         | 10      |
| Enkel binnendraaiende deur                                                                                | 58                    | Ja                     |                                            | ≥3A                                             | -                                                                                                                 | -         | 8       | -    | -         | 10      |
|                                                                                                           | 68                    | Ja                     |                                            | ≥3A                                             | -                                                                                                                 | -         | 8       | -    | -         | 10      |
| Dubbel binnendraaiende deuren                                                                             | 58                    | Ja                     |                                            | ≥2A                                             | -                                                                                                                 | -         | -       | -    | -         | 3       |
|                                                                                                           | 68                    | Ja                     |                                            | ≥2A                                             | -                                                                                                                 | -         | -       | -    | -         | 3       |
| Enkel binnendraaiende deur                                                                                | 58                    | Ja                     | x                                          | ≥5A                                             | -                                                                                                                 | -         | 15      | -    | 10        | 20      |
|                                                                                                           | 68                    | Ja                     | x                                          | ≥5A                                             | -                                                                                                                 | -         | 15      | -    | 10        | 20      |
| Dubbel binnendraaiende deuren                                                                             | 58                    | Ja                     | x                                          | ≥3A                                             | -                                                                                                                 | -         | 8       | -    | -         | 10      |
|                                                                                                           | 68                    | Ja                     | x                                          | ≥3A                                             | -                                                                                                                 | -         | 8       | -    | -         | 10      |

<sup>1</sup> toepassingshoogte gemeten van maaiveld tot aan bovenzijde kozijn

<sup>2</sup> voor de definitie van de windsnelheidsgebieden zie NEN 2778

### 4.4 PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN BRUIKBAARHEID

BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID; BB-Afdeling 4.4

#### 4.4.1 Vrije doorgang; BB-artikel 4.22

Houten buitendeuren opgenomen in een kozijn bedoeld als woningtoegangsdeur, bergingsdeur of deuren bedoeld voor toegang tot de buitenruimte zijn geschikt voor de voorgeschreven vrije doorgang.

#### Toepassingsvoorwaarden

Houten buitendeuren met een afmeting geschikt voor kozijnen met een minimale dagmaat van 850 x 2300 mm voldoen aan de eisen voor de vrije doorgang mits de deur 180° geopend kan worden. Voor de kozijnen met een houten buitendeur die minder dan 180° geopend kan worden dient de dagmaat te worden afgestemd op de benodigde vrij breedte van 850 mm.

BUITENBERGINGEN, NIEUWBOUW; BB-Afdeling 4.5

#### 4.4.2 Regenwerendheid; BB-artikel 4.32

De houten buitendeuren opgenomen in een kozijn van een buitenberging, met naleving van de verwerkingsvoorschriften, zijn regenwerend.



Nadruk verboden

# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN BUITENDEUREN CONCEPTEN I EN II

Blad 9 van 14  
Nummer: 33146/22  
Uitgegeven: 10-12-2022

### 4.5 PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID

ENERGIEZUINIGHEID; BB-AFDELING 5.1

#### 4.5.1 Thermische isolatie; BB-artikel 5.3

De warmtedoorgangscoefficiënt van de houten buitendeuren (U-waarden deur) is bepaald overeenkomstig NTA 8800. Om de warmtedoorgangscoefficiënt van de houten buitendeur opgenomen in een houten kozijn te bepalen wordt de U-waarde van de houten buitendeuren door de producent aan de afnemer kenbaar gemaakt.

##### Toepassingsvoorwaarden:

Van de houten buitendeur toegepast in een kozijn dient door de afnemer bepaald te worden of aan de eis van maximaal 2,2 W/m<sup>2</sup>.K en een gemiddelde warmtedoorgangscoefficiënt van de ramen, deuren en kozijnen in de uitwendige scheidingsconstructies van een bouwwerk van ten hoogste 1,65 W/m<sup>2</sup>.K wordt voldaan. De warmtedoorgangscoefficiënt van de houten buitendeur, opgenomen in een kozijn voor de toepassing in bestaande bouw bedraagt maximaal 2,2 W/m<sup>2</sup>.K.

Een deur geplaatst in een uitwendige scheidingsconstructie die geen onderdeel vormt van de thermische schil (zoals bergingen) hoeft niet te voldoen aan de eisen voor wat betreft de warmtedoorgangscoefficiënt.

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van massief houten (stapeldorpel) deuren<sup>(1)</sup> voorzien van glas met een U<sub>gl</sub>-waarde ≤ 1,1 W/m<sup>2</sup>.K<sup>(2)</sup>, toegepast in een kozijn met een minimale kozijnhoutafmeting van 67x114 mm (d x b) met een laagreliëfdorpel met een U<sub>fr, onderdorpel</sub>-waarde ≤ 5,8 W/m<sup>2</sup>.K<sup>(3)</sup>, die voldoen aan de vereiste warmtedoorgangscoefficiënt van 1,65 W/m<sup>2</sup>.K.

| Minimaal glaspercentage <sup>(4)</sup> van de massief houten (stapeldorpel) deur bij verschillende deurhout diktes en verschillende houtsoorten (uitgaande van een minimale deurafmeting van 930 x 2325 mm) |                                                                                                                               |                    |              |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| Minimale deurhout dikte                                                                                                                                                                                     | De thermische geleidbaarheid λ van het deurhout. (Voor de thermische geleidbaarheid van houtsoorten zie SKH-Publicatie 99-05) |                    |              |                       |
|                                                                                                                                                                                                             | 0,11 W/(m.K)                                                                                                                  | 0,13 W/(m.K)       | 0,16 W/(m.K) | 0,18 W/(m.K)          |
| Deuren bestaande uit één glasvak                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                    |              |                       |
| 54 mm                                                                                                                                                                                                       | 19 %                                                                                                                          | 48 %               | 65 %         | N.v.t. <sup>(5)</sup> |
| 67 mm                                                                                                                                                                                                       | 0 % <sup>(6)</sup>                                                                                                            | 0 % <sup>(6)</sup> | 46 %         | 57%                   |
| Deuren bestaande uit twee glasvakken                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                    |              |                       |
| 54 mm                                                                                                                                                                                                       | 29 %                                                                                                                          | 54 %               | 69 %         | N.v.t. <sup>(5)</sup> |
| 67 mm                                                                                                                                                                                                       | 0 % <sup>(6)</sup>                                                                                                            | 10 %               | 53 %         | 63%                   |

(1) Zowel binnen- als buitendraaiend zonder paneelvulling

(2) Met een Ψ<sub>gl</sub> 0,06 W/m.K.

(3) Resulteert bij vermelde kozijnhoutafmeting en een λ van het kozijnhout van 0,18 W/(m.K) in een U<sub>fr</sub>-waarde van 1,46 W/m<sup>2</sup>.K.

(4) Glaspercentage gemeten ten opzichte van het totale deuropervlak uitgaande van één glasvak in de deur.

(5) Binnen deze toepassingsvoorbeelden is het niet mogelijk om een houtsoort met een thermische geleidbaarheid λ van 0,18 W/(m.K) toe te passen bij een deurhout dikte van 54 mm.

(6) Geen minimaal glasoppervlak vereist.

#### 4.2.5 Luchtvolumestroom; BB-artikel 5.4

De maximale bijdrage aan de luchtvolumestroom, bepaald overeenkomstig NEN-EN 1026, bedraagt maximaal 0,03<sup>(1)</sup> dm<sup>3</sup>/s.m<sup>2</sup>.Pa (c-waarde). De houten buitendeur opgenomen in een kozijn zoals vermeld in bijlage B voldoen ten minste aan deze eis m.b.t. de luchtvolumestroom tot de maximale hoogte zoals genoemd in de tabel 1. Op basis van de maximale bijdrage aan de luchtvolumestroom kan door de afnemer een inschatting worden gemaakt van de te verwachte luchtdichtheid van het gebouw overeenkomstig NEN 2686.

(1) Ten minste klasse 3 volgens EN 12207.



# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN BUITENDEUREN CONCEPTEN I EN II

Blad 10 van 14  
Nummer: 33146/22  
Uitgegeven: 10-12-2022

### 4.6 VOORSCHRIFT INZAKE INSTALLATIES

VLUCHTEN BIJ BRAND; BB-AFDELING 6.6

#### 4.6.1 Zelfsluitende deuren; BB-artikel 6.26

Houten buitendeur opgenomen in een kozijn in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan de weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of weerstand tegen rookdoorgang geldt, zijn zelfsluitend.

### 5 PRODUCTKENMERKEN

De houten buitendeuren voldoen aan in de BRL 0803 'Houten buitendeuren' vastgelegde producteisen. In bijlage B van dit attest-met-productcertificaat worden de product specifieke kenmerken van de houten buitendeuren weergegeven.

### 6 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

#### 6.1 Transport en opslag

De deuren dienen tijdens transport en gedurende de opslag afdoende tegen weersinvloeden (zoals inregenen in slotkast- en briefgleufopeningen), beschadigingen en dergelijke te zijn beschermd en daarbij zo te zijn ondersteund dat geen ontoelaatbare vervormingen kunnen optreden. De opslagruimte dient doeltreffend geventileerd te zijn, zodat het meegegeven vochtgehalte in de deuren gehandhaafd blijft. De deuren dienen recht op te zijn geplaatst, op een wijze dat zij gevrijwaard blijven van vochtbelasting zoals optrekkend grondvocht. Het verdient aanbeveling deuren zo laat mogelijk in de laatste bouwphase af te hangen.

#### 6.2 Afhangen

Deuren dienen overeenkomstig BRL 0808 afgehangen te worden.

#### 6.2.1 Beglazen massieve deuren (concept I en II)

Voorafgaande aan het beglazen moeten het grondlaksysteem (concept I) of het voorlaksysteem (concept II) en het houtvochtgehalte aantoonbaar worden gecontroleerd. In geval van verwerking, slijtage of beschadiging, moet het grondlaksysteem (concept I) of voorlaksysteem (concept II) tot de oorspronkelijke laagdikte worden hersteld. De houten buitendeuren moeten overeenkomstig NPR 3577 beglaasd worden.

#### 6.2.2 Eindafwerking (concept I en II)

De eindafwerking moet binnen de in de onderstaande tabel opgenomen periode aangebracht worden, te rekenen vanaf de levering van de houten buitendeuren op de bouwplaats.

|                  | Concept I       | Concept II |
|------------------|-----------------|------------|
| Dekkend werk     | 6 maanden       | 18 maanden |
| Transparant werk | Niet toegestaan | 6 maanden  |

Voorafgaande aan het aanbrengen van de eindafwerking moet het grondlaksysteem (concept I) of het voorlaksysteem (concept II) en het houtvochtgehalte aantoonbaar worden gecontroleerd. In geval van verwerking, slijtage of beschadiging, moet het grondlaksysteem (concept I) of voorlaksysteem (concept II) tot de oorspronkelijke laagdikte worden hersteld. De eindafwerking moet in het geval van concept I in minimaal 2 lagen met een minimale droge laagdikte van 50 µm en in het geval van concept II in minimaal 1 laag met een minimale droge laagdikte van 30 µm aangebracht worden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier van de eindafwerking.

#### 6.3 Aanbrengen (veiligheids)beslag (concept I en II)

Na het aanbrengen van de eindafwerking dient beslag aangebracht te worden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier. In geval van inbraakwerende deuren dient veiligheidsbeslag overeenkomstig SKH-Publicatie 98-08 aangebracht te worden.

### 7 Onderhoudsvoorschriften

Afhankelijk van het gekozen beschermstelsel en de expositie-omstandigheden moet periodiek deskundig onderhoud plaats vinden. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van het verftechnisch onderhoudsadvies van de fabrikant/leverancier van de eindafwerking. Voorts dient het hang- en sluitwerk periodiek op bevestiging en functioneren te worden gecontroleerd en te worden onderhouden.



# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN BUITENDEUREN CONCEPTEN I EN II

---

Blad 11 van 14  
Nummer: 33146/22  
Uitgegeven: 10-12-2022

---

### 8 WENKEN VOOR DE AFNEMER

#### 8.1 Bij aflevering van de houten buitendeuren inspecteren of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de merken en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: WEBO Kozijnen en HSB-elementen B.V. en zo nodig met de certificatie instelling SKH.

#### 8.2 Attest-met-productcertificaat

De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van het volledige attest-met-productcertificaat.

#### 8.3 Toepassing en gebruik

- voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat opgenomen bepalingen en/of documenten van de producent;
- neem de verwerkingsvoorschriften in acht zoals opgenomen in dit attest-met-productcertificaat en/of documenten van de producent;
- de houten buitendeuren zijn bestemd voor de (woning)bouw als (onderdeel van de) gevelvulling. De houten buitendeuren hebben geen dragende functie en zijn niet bedoeld om bij te dragen aan de stabiliteit van het bouwwerk.

#### 8.4 Geldigheidscontrole

Controleer of het productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: [www.skh.nl](http://www.skh.nl).



# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN BUITENDEUREN CONCEPTEN I EN II

Blad 12 van 14  
 Nummer: 33146/22  
 Uitgegeven: 10-12-2022

### Bijlage A: samenvatting voorwaarden concepten I en II voor in de weerbelaste gevel en bergingsdeuren\*

|                                                                       | Concept I                          | Concept II                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Massief houten deuren</b>                                          |                                    |                                   |
| Houtsoorten volgens SKH-Publicatie 99-05 duurzaamheidsklassen 1 en 2  | Verplicht                          | Toegestaan                        |
| Houtsoorten volgens SKH-Publicatie 99-05 duurzaamheidsklassen 3 en 4  | Niet toegestaan                    | Toegestaan                        |
| <b>Randhout samengestelde vlakke deuren</b>                           |                                    |                                   |
| Houtsoorten volgens SKH-Publicatie 99-05 duurzaamheidsklassen 1 t/m 3 | Verplicht                          | Verplicht                         |
| <b>Product vereisten op moment van leveren</b>                        |                                    |                                   |
| Fabrieksmatig aangebrachte glas-, brief- en roosteropeningen          | Toegestaan                         | Verplicht                         |
| Voorzien van omkantenprofileringen                                    | Toegestaan                         | Verplicht op eindmaat             |
| Voorzien van infrezingen t.b.v. hang-, sluitwerk en beslag            | Toegestaan                         | Verplicht                         |
| Voorzien van alzijdig verfsysteem                                     | Minimaal grondlak systeem BRL 0814 | Minimaal voorlak systeem BRL 0817 |
| Voorzien van roosters, briefplaten                                    | Toegestaan                         | Verplicht                         |
| Voorzien van hang-, sluitwerk en beslag                               | Toegestaan                         | Toegestaan                        |
| Voorzien van dichtingen                                               | Toegestaan                         | Toegestaan                        |
| <b>Beglazen</b>                                                       |                                    |                                   |
| Beglazen af fabriek door of onder verantwoordelijkheid producent      | Massieve deuren                    | Toegestaan                        |
|                                                                       | Samengestelde vlakke deuren        | Verplicht                         |
| <b>Afhangen deuren en beschermen op de bouw</b>                       |                                    |                                   |
| Inhangen deuren door producent                                        | Niet-toegestaan**                  | Niet-toegestaan**                 |
| Beschermen op de bouw (d.m.v. overdracht verwerkingsvoorschriften)    | Verplicht                          | Verplicht                         |
| <b>Voorschriften en controle</b>                                      |                                    |                                   |
| Overdracht verwerkingsvoorschrift                                     | Verplicht                          | Verplicht                         |
| Overdracht onderhoudsvoorschrift                                      | Verplicht                          | Verplicht                         |

\* Voor Inpandig gesitueerde (woningtoegangs)deur kunnen andere voorwaarden worden gesteld.

\*\* Inhangen gebeurd volgens BRL 0808 en is in concept I en II geen onderdeel van dit attest-met-productcertificaat.



Nadruk verboden

# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN BUITENDEUREN CONCEPTEN I EN II

Blad 13 van 14  
 Nummer: 33146/22  
 Uitgegeven: 10-12-2022

### Samenvattende bijlage B.1

#### Producent

WEBO Kozijnen en HSB-elementen B.V.  
 Spoelerstraat 15  
 7461 TX RIJSSEN  
 Postbus 10  
 7460 AA RIJSSEN  
 Tel. (0548) 51 80 11  
 Fax (0548) 51 47 77  
 E-mail: info@webo.nl  
 Website: http://www.webo.nl

Deze samenvattende bijlage is een onderdeel van het SKH-KOMO® attest-met-productcertificaat zoals dat is afgegeven op basis van BRL 0803 'Houten buitendeuren' d.d. 10-06-2021 inclusief wijzigingsblad d.d. 24-08-2022, afgegeven door SKH conform het SKH Reglement voor Certificatie.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de productkenmerken van de houten buitendeur. Voor de toepassingsvoorwaarden en de prestaties in relatie tot het Bouwbesluit wordt verwezen naar de betreffende paragrafen van het SKH-KOMO® attest-met-productcertificaat, nummer 33146/22 d.d. 10-12-2022.

| Massief houten stapeldorpel deur voorzien van beglazing                     |                                               |                             |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Houtsoort(en)                                                               |                                               |                             | Loofhoutsoorten volgens SKH-Publicatie 99-05                     |
| Concept                                                                     |                                               |                             | I/II                                                             |
| Geschikt voor                                                               |                                               |                             | Buitendeur                                                       |
| Afmetingen en maattoleranties deurblad bij aflevering                       |                                               |                             |                                                                  |
| Rechthoekigheid (volgens NEN-EN 1529)                                       |                                               |                             | Niet aangetoond                                                  |
| Hoogte en breedte (klasse volgens NEN-EN 1529)                              |                                               |                             | Niet aangetoond                                                  |
| Dikte (klasse volgens NEN-EN 1529)                                          |                                               |                             | Niet aangetoond                                                  |
| Maximale afmeting deur (b x h)                                              |                                               |                             | 1130 x 2415 mm                                                   |
| Afmetingen deurhout                                                         |                                               |                             | 54/68/90 x 114 mm                                                |
| Minimale stapeldorpel hoogte                                                |                                               |                             | 218 mm (2 dorpels)                                               |
| Prestaties deurblad                                                         |                                               |                             |                                                                  |
| Waterdichtheid beglazing (klasse volgens NEN-EN 12208)                      |                                               |                             | Klasse 9A                                                        |
| Waterdichtheid stapeldorpelconstructie (klasse volgens NEN-EN 12208)        |                                               |                             | Klasse 9A                                                        |
| Waterdichtheid doorgaande beslagvoorzieningen (klasse volgens NEN-EN 12208) |                                               |                             | Niet aangetoond                                                  |
| Luchtdichtheid van het deurblad (klasse volgens NEN-EN 12207)               |                                               |                             | Klasse 4                                                         |
| Vormstabiliteit                                                             | Klimaatklasse C (klasse volgens NEN-EN 12219) |                             | Klasse 1 (deurdikte 54, 68 en 90 mm)                             |
|                                                                             |                                               |                             | Klasse 2 (Meranti, deurdikte 90 mm)                              |
|                                                                             |                                               |                             | Klasse 3 (Meranti, deurdikte 90 mm, deurafmeting 1030 x 2315 mm) |
|                                                                             |                                               |                             |                                                                  |
| Brand en rookklasse (volgens NEN-EN 13501-1)                                |                                               |                             | Klasse D-s2                                                      |
| Geluidwering deurblad (klasse volgens BRL 0803)                             |                                               |                             | Klasse 0                                                         |
| Inbraakwerendheid deurblad (eventueel incl. beglazing)                      |                                               |                             | Klasse WK2                                                       |
| Prestaties deur-kozijncombinatie, mits voldaan aan verwerkingsinstructie    |                                               |                             |                                                                  |
| Brandwerendheid                                                             |                                               |                             | Niet aangetoond                                                  |
| Rookwerendheid                                                              |                                               |                             | Niet aangetoond                                                  |
| Waterdichtheid (klasse volgens NEN-EN 12208)                                | Type deur                                     | buitenaanslag-luchtdichting |                                                                  |
|                                                                             | Enkele buitendraaiende deur                   | 0 mm                        | Klasse 5A                                                        |
|                                                                             | Dubbele buitendraaiende deuren                | 0 mm                        | Klasse 3A                                                        |
|                                                                             | Enkel binnendraaiende deur                    | 0 mm                        | Klasse 3A                                                        |
|                                                                             | Dubbel binnendraaiende deuren                 | 0 mm                        | Klasse 2A                                                        |
|                                                                             | Enkel binnendraaiende deur                    | ≥15 mm                      | Klasse 5A                                                        |
|                                                                             | Dubbel binnendraaiende deuren                 | ≥15 mm                      | Klasse 3A                                                        |
| Regenwerendheid (prestatie volgens NEN 2778)                                |                                               |                             | Voldoet                                                          |
| Weerstand tegen windbelasting (klasse NEN-EN 12210)                         |                                               |                             | Klasse B3                                                        |
| Luchtdichtheid (klasse volgens NEN-EN 12207)                                |                                               |                             | Klasse 3                                                         |
| Brand en rookklasse (volgens NEN-EN 13501-1)                                |                                               |                             | Klasse D-s2                                                      |
| Geluidwering                                                                |                                               |                             | Klasse 23 dB                                                     |
| Inbraakwerendheid                                                           |                                               |                             | Klasse WK2*                                                      |

\* Mits hang- en sluitwerk is toegepast overeenkomstig SKH-Publicatie 98-08.



Nadruk verboden

# KOMO® attest-met-productcertificaat

## HOUTEN BUITENDEUREN CONCEPTEN I EN II

Blad 14 van 14  
Nummer: 33146/22  
Uitgegeven: 10-12-2022

### Samenvattende bijlage B.2

#### Producent

WEBO Kozijnen en HSB-elementen B.V.  
Spoelerstraat 15  
7461 TX RIJSSEN  
Postbus 10  
7460 AA RIJSSEN  
Tel. (0548) 51 80 11  
Fax (0548) 51 47 77  
E-mail: info@webo.nl  
Website: <http://www.webo.nl>

Deze samenvattende bijlage is een onderdeel van het SKH-KOMO® attest-met-productcertificaat zoals dat is afgegeven op basis van BRL 0803 'Houten buitendeuren' d.d. 10-06-2021 inclusief wijzigingsblad d.d. 24-08-2022, afgegeven door SKH conform het SKH Reglement voor Certificatie.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de productkenmerken van de houten buitendeur. Voor de toepassingsvoorwaarden en de prestaties in relatie tot het Bouwbesluit wordt verwezen naar de betreffende paragrafen van het SKH-KOMO® attest-met-productcertificaat, nummer 33146/22 d.d. 10-12-2022.

| Massief houten stapeldorpel deur voorzien van beglazing (enkel glas)        |                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Houtsoort(en)                                                               |                                               | Loofhoutsoorten volgens SKH-Publicatie 99-05                     |
| Concept                                                                     |                                               | I/II                                                             |
| Geschikt voor                                                               |                                               | Bergingsdeur                                                     |
| Afmetingen en maattoleranties deurblad bij aflevering                       |                                               |                                                                  |
| Rechthoekigheid (volgens NEN-EN 1529)                                       |                                               | Niet aangetoond                                                  |
| Hoogte en breedte (klasse volgens NEN-EN 1529)                              |                                               | Niet aangetoond                                                  |
| Dikte (klasse volgens NEN-EN 1529)                                          |                                               | Niet aangetoond                                                  |
| Maximale afmeting deur (b x h)                                              |                                               | 1130 x 2415 mm                                                   |
| Afmetingen deurhout                                                         |                                               | 54/68/90 x 114 mm                                                |
| Minimale stapeldorpel hoogte                                                |                                               | 218 mm (2 dorpels)                                               |
| Prestaties deurblad                                                         |                                               |                                                                  |
| Waterdichtheid stapeldorpelconstructie (klasse volgens NEN-EN 12208)        |                                               | Klasse 9A                                                        |
| Waterdichtheid doorgaande beslagvoorzieningen (klasse volgens NEN-EN 12208) |                                               | Niet aangetoond                                                  |
| Vormstabiliteit                                                             | Klimaatklasse C (klasse volgens NEN-EN 12219) | Klasse 1 (deurdikte 54. 68 en 90 mm)                             |
|                                                                             |                                               | Klasse 2 (Meranti, deurdikte 90 mm)                              |
|                                                                             |                                               | Klasse 3 (Meranti, deurdikte 90 mm, deurafmeting 1030 x 2315 mm) |
| Brand en rookklasse (volgens NEN-EN 13501-1)                                |                                               | Klasse D-s2                                                      |
| Inbraakwerendheid deurblad (eventueel incl. beglazing)                      |                                               | Klasse WK2*                                                      |
| Prestaties deur-kozijncombinatie, mits voldaan aan verwerkingsinstructie    |                                               |                                                                  |
| Regenwerendheid (prestatie volgens NEN 2778)                                |                                               | Voldoet                                                          |
| Weerstand tegen windbelasting (klasse NEN-EN 12210)                         |                                               | Klasse B3                                                        |
| Brand en rookklasse (volgens NEN-EN 13501-1)                                |                                               | Klasse D-s2                                                      |
| Inbraakwerendheid                                                           |                                               | Klasse WK2*                                                      |

\* Mits hang- en sluitwerk is toegepast overeenkomstig SKH-Publicatie 98-08 en enkel glas van tenminste klasse P4A conform NEN-EN 356.



Nadruk verboden